


Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulk densitet . Kg/m ³	EN 12902	1579	1530-1630
Kornlighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,2	<1,5
Chloridindhold - vægt %	DS/EN 1744-1	0,0	-
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s)	DS 415	1,24 x 10 ⁻¹	-

Sigestørrelse - mm	7,1	6,3	5,6	5	4,5	4	3,55	3,15	2,8	2,5	2,24	2
Gennemfald - vægt-%	100	100	97	87	69	36	10	3	1	1	1	1



Kemisk analyse						
Type	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	Na ₂ O	SiO ₂
vægt-%	1,663	5,531	1,596	1,136	1,457	86,49

Leverandørerklæring:

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig: Morten Grundvad - Afdelingschef QHSE