Dansand A/S
Lervejdal 8b, Addit · DK-8740 Brædstrup
T.: +45 8682 5811 · E.: info@dansand.dk

Declaration of goods

Product description: Filtersand I

Filtersand 5 1,40 – 2,50 mm

Declaration no.: 1089



General characteristics	Method	Typical value	Range
Bulk density - Kg/m³	EN 12902	1574	1525-1630
Disparity - D60/D10	EN 12902	1,3	< 1,5
Chloride content - %	EN 1744-1	0,002	-

Sieve size - mm	2,5	2,24	2	1,8	1,6	1,4	1,25	1,12	1	0,9	0,8	0,71
Passing - Weight WT%	99	83	53	25	9	4	3	2	2	2	1	1

Chemical analysis						
Type	Fe_2O_3	Al_2O_3	K_2O	CaO	Na_2O	SiO_2
Weight WT%	0,154	0,59	0,236	0,104	0,116	98,36

DANSAND A/S hereby declares that the above materials comply with the requirements of EN 12904:2005.

Responsible Linette Helbo Jensen, QHSE Manager

Version 06/03/2026